



## ZONE 3

- A. Distance minimum** de l'axe de l'orifice des produits de combustion à tout ouvrant : **2 m**
- B. Distance minimum** de l'axe de l'orifice des produits de combustion à tout orifice d'entrée d'air de ventilation : **2 m**
- C. Hauteur minimum** de l'axe de l'orifice des produits de combustion par rapport au sol : **2 m**
- D. Hauteur minimum** de l'axe de l'orifice des produits de combustion par rapport à un rebord de toit
- E. Distance minimum** de l'axe de l'orifice des produits de combustion à un mur avec fenêtre ou orifice d'entrée d'air de ventilation : **4 m**
- F. Distance minimum** de l'axe de l'orifice des produits de combustion à un mur sans ouverture : **1 m**
- G. Distance minimum** de l'axe de l'orifice des produits de combustion à un mur de clôture ou une haie : **3 m**
- J. Distance minimum** de l'axe de l'orifice des produits de combustion à un obstacle (arbre, immeuble etc...) : **6 m**